

Dipartimento Regionale Laboratori  
 Servizio Laboratorio di Venezia  
 sede operativa di Venezia  
 Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre  
 Tel. +39 041 5445650  
 Fax +39 041 5445651  
 email dlve@arpa.veneto.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 597043 rev. 0



Campione numero 597043 Richiesta Ufficio  
 Campione di ACQUE POTABILI DA RETE ACQUEDOTTISTICA  
 Data di ricevimento 19/12/2017 13:35:00  
 Committente ARPA VENETO - DAP VICENZA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Zamenhof 353/355 36100  
 VICENZA(VI)  
 Prelevatore ARPA VENETO - DAP VICENZA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Zamenhof 353/355 36100  
 VICENZA(VI)  
 Verbale di prelievo 1002/SSA/17 Data di prelievo 19/12/2017 10:54  
 Conferente ARPA VENETO - DAP VICENZA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via Zamenhof 353/355 36100  
 VICENZA(VI)  
 Punto di prelievo C.F.P. Dieffe Alberghiero-Ristorazione - via S.Daniele LONIGO  
 Codice SIRAV 500032791  
 Procedura di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

| Analisi Chimiche                                    | Inizio analisi | 19/12/2017 | Fine analisi    | 20/12/2017      |
|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Parametri   | Risultato      |            | Unità di Misura | Metodo di Prova |
| <b>PFAS:</b>  |                |            |                 |                 |
| PFBA (PerfluoroButanoic Acid);                      | 22             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid);                    | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFBS (PerfluoroButane Sulfonate);                   | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid);                     | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid);                    | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate);                  | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomero lineare;      | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFOA isomeri ramificati espressi come PFOA lineare; | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFNA (PerfluoroNonanoic Acid);                      | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid);                     | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomero lineare;    | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFOS isomeri ramificati espressi come PFOS lineare; | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid);                   | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid);                   | <5             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| Somma PFAS;   | 22             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |
| Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS;                     | 22             |            | ng/l            | ISO 25101:2009  |

| Parametri | Risultato | Unità di Misura | Metodo di Prova |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

**Dipartimento Regionale Laboratori**  
**Servizio Laboratorio di Venezia**  
**sede operativa di Venezia**  
Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre  
Tel. +39 041 5445650  
Fax +39 041 5445651  
email dlve@arpa.veneto.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 597043 rev. 0**



---

**Note** Prelievo effettuato a monte del contatore della scuola, dentro il locale : " Rilancio San Daniele" (proprietà Acque del Chiampo), rubinetto parete nord .

---

Venezia, li 20/12/2017

Il Dirigente Chimico  
F.to dr. Francesca Zanon

---

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.